Nálepkovo

SO 01 - Silnoprúdové el. rozvody
úsek 01-NN káble v zemi
2xNAYY-J 4x150
(jest. TS 18 - PB č.1)

SO 01 - Silnoprúdové el. rozvody
úsek 02 -NN vedenie -nová trasa
NFA2X 4x120+NFA2X 2x25
(PB č.2-PB č.10)

- nová trasa
- nový izolovaný kábel
- nové podperné body

SO 02
úprava NN vedenia
2xNFA2X 4x120+NFA2X 2x25

SO 02
úprava NN vedenia
NFA2X 4x120+NFA2X 2x25

- pôvodná trasa
- výmena vodičov za izolovaný vzdušný kábel
- výmena podperných bodov

LEGENDA

- projektované vzdušné NN vedenie
- projektované NN káble v zemi
- úprava vzdušného NN vedenia
- jestvujúci VN kábel v zemi
- jestvujúce NN vedenie - vzdušné
- jestvujúci NN kábel v zemi
- projektované podperné body
- jestvujúce podperné body NN vedenia
- demontované podperné body NN vedenia
- znovumontáž svietidla VO
- nová rozpojovacia a istiaca skriňa

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
-43-

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňaková
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Stela Marková
PROJEKTANT	Ing. Stela Marková
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Róbert Truhan
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.
MIESTO STAVBY	Nálepkovo, k.ú. Nálepkovo
NÁZOV STAVBY	Nálepkovo - ul. Hlavná, Pri Stráž. potoku úprava NN siete
NÁZOV VÝKRESU	Situácia navrhovanej stavby

SADA

RWEGROUP

STUPEŇ	DSP
ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-9066
DÁTUM	01/2016
FORMÁT	2xA4
MIERKA	1 : 1 000
ČÍSLO VÝKRESU	2

© Východoslovenská distribučná, a.s., Úsek Enerkos, Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice
tel.: +421 (0)55/610 2267 fax: +421 (0)55/610 2185 www.vsds.sk - projekty@vsds.sk