


OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

OU-GL-OSZP-2016/000372/Tu

11.12.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA



VEC:

Obec Závadka, Závadka 192, pošta 053 33 Nálepko - žiadosť o uvedenie do užívania vodnej stavby „Vodovod Závadka“ na pozemkoch v k. ú. Závadka – rozhodnutie.

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 26 ods. 3 vodného zákona v znení neskorších predpisov na základe predloženej žiadosti a výsledku uskutočneného vodoprávneho konania vedeného podľa § 73 vodného zákona a primerane podľa § 80 a 81 stavebného zákona vydáva

I. podľa § 26 ods. 3 a 4 vodného zákona a primerane podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi

Obec Závadka, 053 33 Závadka 192, IČO : 00329797

p o v o l e n i e

na užívanie vodnej stavby „Vodovod Závadka“ na pozemkoch v k. ú. Závadka a Nálepko.

Stavba „Vodovod Závadka“ je podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení z.č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach verejným vodovodom III. kategórie, ktorý pozostáva z:

SO 01 – Obecný vodovod

SO 01-1 – Zachytenie prameňov – záchyty troch prameňov ústiace do troch pramenných nádrží, z nich je voda zvedená zbernými potrubiami PVC DN 12,5/110 (dĺžka 118 m, 36 m, 175 m) do zbernej nádrže, zo zbernej nádrže odpadové potrubie KT 150 dĺžky 25 m,

SO 01-2 – Prívodný rad k čerpávej stanici – gravitačný, zo zbernej nádrže vyhotovený z potrubia PVC DN 12,5/110 dĺžky 360 m,

SO 01-3 – Čerpacia stanica – podzemný objekt pozostávajúci z plastovej nádrže rozmerov 5000x2000x2160 mm s objemom 17 m³, z prepádového potrubia zaústeného do Borsučieho potoka, z kruhovej plastovej podzemnej šachty, v ktorej je umiestnený PS 02 a nadzemný murovaný prestrešený objekt chrániaci podzemnú časť.

SO 01-4 – Výtlačný vodovodný rad k vodojemu – rad A z ocelového potrubia DN 110 dĺžky 1881 m.

SO 01-5 – Vodojem 150 m³ - železobetónová podzemná jednokomorová stavba s nadzemnou manipulačnou komorou, ktorá je chránená oplatením z ocelového pletiva, odpadové potrubie PVC DN 315 dĺžky 5 m, chlorátor na dezinfekciu vody chlórnanom sódnym.

SO 01-6 – Zásobovací vodovodný rad – zásobné potrubie PVC DN 12,5/110 v radoch podľa geodetického zamerania o dĺžkach 168 m (hydranty H11, H12), 225 m (hydranty H9, H10), 380 m (hydranty H1, H2, H3), 506 m (hydranty H17, H18), 323 m (hydranty H21, H22, H30), 180 m (hydranty H19, H20), 313 m (hydranty H4, H5, H6, H27), 138 m (hydrant H7), zásobné potrubie PVC DN 12,5/90 v radoch o dĺžkach 423 m (hydranty H14, H15), 90 m, 168 m (hydranty H11, H12), 98 m, 95 m, 241 m (hydranty H28, H29), 123 m (hydranty H21, H26), 98 m, 152 m (hydrant H23), prípojky z potrubia PVC DN 12,5/90 o dĺžkach 82 m, 55 m, a 35 m (hydrant H31), regulačné šachty RŠ1, RŠ2 (viď GP č. 34605045-50/12-16 z 28.12.2015).

SO 04 – Elektroprípojky a signalizácia (časť týkajúca sa vodovodu).

PS 02 – Strojno-technologická časť k prečerpávacej stanici pitnej vody - automatická tlaková stanica Hydrovar a manipulačná výstroj čerpácej stanice s 2 čerpadlami.

Súbor stavieb verejného vodovodu Závadka bol povolený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 1841/4/96-Zx z 22.5.1996 podľa projektovej dokumentácie „Závadka – obecný vodovod, kanalizácia a ČOV“ zhotovenej zhotoviteľom IDARA spol. s r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves (stavebná časť) a PROX T.E.C., Levočská 866, Poprad (technologická časť) v 01/1996 pod arch.č. 003/02/96, stavba bola umiestnená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 1707/1995-5-Mz z 29.11.1995. Určenie pásiem ochrany vodárenského zdroja, uvedenie do skúšobnej prevádzky a povolenie zmien stavby bolo vykonané rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. č. 2011/00011/Tu z 21.6.2011, skúšobná prevádzka bola predĺžená tým istým úradom rozhodnutím č. 2013/00261/Tu z 31.7.2013.

Užívanie vodnej stavby sa povoľuje za týchto podmienok:

1. Vlastník resp. prevádzkovateľ vodnej stavby je povinný starať sa o jej riadnu a pravidelnú údržbu tak, aby jej užívaním nevznikalo nebezpečenstvo hygienických závad, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

2. Vlastník stavby je povinný uchovávať dokumentáciu diela a jeho zmien po celý čas jeho užívania, pri zmene vlastníka ju odovzdá nadobúdateľovi, pri odstránení vodnej stavby stavebnému úradu. Pri zmene vlastníka je povinnosťou nového vlastníka oznámiť túto zmenu orgánu štátnej vodnej správy (ďalej ŠVS). Skutočné vyhotovenie stavby je geodeticky zamerané po jej realizácii oprávnenou osobou Rastislavom Špitzom, GP č. 34605045-50/12-16 z 28.12.2015 (distribučná sieť), 34605045-47/05 z 5.8.2005 (vodojem), č. 34605045-91b/05 z 9.12.2005 (zachytenie prameňov) a výtlačné potrubie č. 34605045-50/12-16 z 28.12.2015.

3. Prevádzka vodnej stavby sa bude riadiť podľa „Prevádzkového poriadku verejného vodovodu Závadka“ spracovaného zhotoviteľom STAVSLUŽBY s.r.o., Rudňany 433 v 7/2010, ktorý bol doplnený. Vlastník resp. prevádzkovateľ vodnej stavby je povinný zabezpečiť jej kontinuálny chod, v prípade jej nefunkčnosti, resp. odstávke vodných stavieb, zabezpečiť náhradné zásobovanie odberateľov pitnou vodou a ihneď vykonať opatrenia na jej opätovné uvedenie do prevádzky. Zároveň je prevádzkovateľ takúto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy a orgánu verejného zdravotníctva

4. Prevádzkovateľom VV Závadka bude na základe zmluvy č. 003 v/2013 zo dňa 01.02.2013 oprávnená osoba Aqua Spiš plus s.r.o., 053 23 Rudňany 433. Prevádzkovateľ a vlastník, je povinný pri prevádzke dodržiavať ustanovenia vodného zákona, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ustanovenia súvisiacich predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy viažucich sa k stavbe. Predovšetkým zabezpečiť zdravotnú bezchybnosť pitnej vody a vykonávať kontrolu kvality surovej a upravenej vody, viesť prevádzkovú evidenciu VV vrátane prípojok a pripojených osôb, množstva odobratej vody a stav k 31.12. príslušného roka oznamovať orgánu ŠVS do 31.1. nasledujúceho roka spolu so zhodnotením dosiahnutých výsledkov v kvalite a kvantite pitnej vody.

5. Akékoľvek zmeny vodnej stavby vrátane zmien v spôsobe jej prevádzkovania je možné vykonávať len na základe rozhodnutia orgánu ŠVS.

6. Za povodňovú ochranu objektov vodnej stavby zodpovedá podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vlastník a prevádzkovateľ stavby, ktorý je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác pre čas užívania stavby a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami v zmysle podľa § 10 ods. 2) písm c) a d) zákona č. 7/2010 Z.z. a predložiť ho na schválenie orgánu ochrany pred povodňami. Vlastník stavby zabezpečí vyhotovenie povodňového plánu zabezpečovacích prác pre stavbu križujúcu tok Borsučí potok, stanovisko správcu toku k nemu a predloženie na schválenie do 30.3.2018 a do jeho schválenia sa bude riadiť povodňovým plánom obce.

7. Prevádzkovateľ počas celej doby existencie VV zabezpečí, aby novopripojené nehnuteľnosti neboli pripojené aj na iný rozvod pitnej vody, ktorý by mohol byť zdrojom kontaminácie celej distribučnej siete VV.

8. Vlastník resp. prevádzkovateľ vodnej stavby je povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu z jej prevádzky v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva prostredníctvom oprávnenej osoby.

9. Vlastník stavby je povinný do 10 dní od začatia prevádzkovania VV oznámiť Ministerstvu životného prostredia údaje podľa § 15 ods. 6 a 7 písm d) zákona o VV a VK a vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

II. podľa § 21 ods. 2 písm. b) vodného zákona vydáva žiadateľovi

Obec Závadka, 053 33 Závadka 192, IČO : 00329797

p o v o l e n i e

na osobitné užívanie podzemných vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd zachytených pramennými záchytkami č. 1, č. 2 a č. 3 v lokalite Hermanove lúky na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prostredníctvom vodnej stavby „Vodovod - Závadka“.

Podmienky povolenia na osobitné užívanie podzemných vôd:

1. Miesto a spôsob odberu podzemných vôd

Miesto: Lokalita umiestnenia prameňov je JV od štátnej cesty Nálepko - Závadka v smere ku kóte Skalné 887 m.n.m. a Starý vrch 926 m.n.m., miestny názov Hermanové lúky, ľavobrežná časť povodia toku Borsučí potok, číslo hydrologického poradia 4-32-02-021, zariadenia na odber ležia na pozemkoch v k. ú. Nálepko odčlenených podľa GP č. 34605045-91b/05 z 9.12.2005 a sú zapísané v katastri nehnuteľností

- záchyt prameňa č. 1 – pozemok CKN 7523 (jímka a oplotenie PO)
- záchyt prameňa č. 2 – pozemok CKN 7527, 7528 (jímka) a 7526,
- záchyt prameňa č. 3 – pozemok CKN 7542 a 7543 (jímka).

Spôsob: kontinuálny v časovom režime 24 hodín denne a 365 dní v kalendárnom roku prostredníctvom záchytov prameňov a so spoločnou prvotnou akumuláciou v zbernej jímke (CKN 7553, LV 3090), prebytočná voda vyteká prepádovými potrubiami s vyústením na terén, odoberaná voda gravitačne odteká do čerpacej stanice.

2. Hodnoty povoleného množstva odberu povrchových vôd a spôsob merania:

Povolené množstvo odberu podzemných vôd úhrnom zo všetkých troch prameňov – 0,92 l.s⁻¹, t.j. 29013 m³/rok.

Množstvo odobratých vôd bude určované meraním vodomerom na odtokovom potrubí z vodojemu (určeným meradlom podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii). Meradlo musí byť overované v stanovených lehotách.

3. Vyhodnotenie meraní, rozborov a oznamovanie výsledkov

3.1. Prevádzkovateľ zdroja a VV je povinný viesť o množstve a kvalite odobratej vody prevádzkovú evidenciu. Sledovanie kvality odobratej vody je povinný vykonávať v súlade s Vyhláškou MŽP č. 636/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch. Podľa úpravy surovej vody sa jedná o kategóriu A1 úpravy, početnosť rozborov vody a ich rozsah je nutné vykonávať podľa uvedenej vyhlášky.

3.2. Pri dosiahnutí množstiev odobratej podzemnej vody uvedených v § 6 ods. 5 vodného zákona (15 000 m³) je povinný výsledky meraní odovzdávať poverenej osobe Slovenskému hydrometeorologickému ústavu podľa § 20 Vyhlášky MŽP č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

3.3. Podľa § 79 ods. 2 vodného zákona je povinný ten, kto odoberá viac ako 15 000 m³ vody za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac platiť poplatky za odber podzemnej vody podľa Nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd zmeneného nariadením vlády č. 367/2008 Z.z. a nariadením vlády č. 394/2016 Z. z. V tej súvislosti je povinnosťou podať poplatkové priznanie za odber podľa § 8 uvedeného nariadenia vlády správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka (SVP, š.p.).

3.4 Zaslať ministerstvu MŽP SR na schválenie záverečnú správu hydrogeologického prieskumu s výpočtom množstva podzemných vôd tak, aby MŽP SR mohlo rozhodnúť v termíne do 31.12.2018.

3.5. Kontrolovať prípadný senzorický dopad obsahu železa na pitnú vodu v spotrebisku a v prípade zistenia zmien vykonať kontrolný rozbor na Fe.

4. Platnosť povolenia

Toto povolenie sa vydáva na dobu určitú v súlade s § 21 ods. 4 vodného zákona na desať rokov. Pred uplynutím tejto lehoty je potrebné požiadať orgán ŠVS o predĺženie povolenia alebo vydanie nového povolenia.

III. po premetnutí zmien v katastrálnom operáte katastrálneho územia Nálepko vo vykonaných realizáciou pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ktoré boli zapísané dňa 3.3.2016

m e n í

rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica č. 2011/00011/Tu z 21.6.2011 v diele IV. , ktorý určuje pásma ochrany vodárenského zdroja „Hermanove lúky“ určeného na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prostredníctvom vodnej stavby „Vodovod - Závadka“ tak, že pôvodné znenie bodov IV.1., IV.2. a IV.7. nahrádza nasledovným textom bodov 1., 2. a 3.

1. Pásmo ochrany I. stupňa podzemného vodárenského zdroja „Hermanove lúky“

- PO I. stupňa č. 1 – vymedzené oplotením z oceleového pletiva po obvode pozemku CKN 7523 v k. ú. Nálepko v tvare lichobežníka 27,5 x 21 m (vlastník Obec Závadka, LV 3090), ostatná plocha o výmere 485 m²,
- PO I. stupňa č. 2 – vymedzené oplotením z oceleového pletiva po obvode pozemkov CKN 7527 a 7526 v k. ú. Nálepko v tvare kosodĺžnika 15 x 38,5 m, PO obsahuje aj CKN 7528 (jímka), pozemky CKN 7527 a CKN 7528 sú vo vlastníctve súkromných osôb LV 2700 a pozemok CKN 7526 je vo vlastníctve vlastníka VV - Obce Závadka, LV 3090, všetky pozemky druh ostatná plocha o celkovej výmere 520 m²,
- PO I. stupňa č. 3 – vymedzené oplotením z oceleového pletiva po obvode pozemku CKN 7542 v tvare šesťuholníka so stranami dlhými 35, 13, 15, 37, 12 a 8 m, PO obsahuje aj CKN 7543 (jímka), pozemky sú vo vlastníctve vlastníka VV - Obce Závadka, LV 3090, ostatné plochy o celkovej ploche 899 m²,
- PO I. stupňa č. 4 – vymedzené oplotením z oceleového pletiva po obvode pozemku CKN 7552 v tvare obdĺžnika (takmer štvorca) so stranami 10 x 9,7 m, PO obsahuje aj CKN 7553 (zberná jímka), všetky pozemky sú vo vlastníctve vlastníka VV - Obce Závadka, LV 3090, ostatná plocha s trávnatým porastom o celkovej ploche 98 m².

2. Pásmo ochrany II. stupňa podzemného vodárenského zdroja „Hermanove lúky“ (ďalej PO II. stupňa) spoločné pre všetky pramene a zbernú jímku zahŕňa územie JV od štátnej cesty Nálepko – Závadka v smere ku kóte Skalné 887 m.n.m. a Starý vrch 926 m.n.m., pozemky ležia v k. ú. Nálepko a Závadka. PO II. stupňa je v teréne vymedzené výstražnými tabuľami a je ohraničené zo SZ štátnou cestou, z JV rozvodnicou toku Borsučí potok na hrebeni medzi kótami Skalné a Starý vrch, zahŕňa lokality Hermanove lúky a Strážnica. Vymedzené PO II. st. meria 662.700 m² a v jeho území hospodária Lesy obce Nálepko, s.r.o., Nálepko, Združenie urbárikov pozemkové spoločenstvo Závadka a Agrofarma spol. s r.o., Nálepko. Najväčší dôraz na dodržiavanie zásad pri činnostiach v PO II. stupňa je nutné klásť na území pozemkov úrovňovo nad pramennými záchytkami, ktoré sú najzraniteľnejšie z hľadiska znečistenia podzemných vôd zachytávaných pramennými záchytkami t.j. v k. ú. Nálepko na CKN 7541/1, 7540, 7539, 7538, 7537, 7536, 7535, 7533/1, 7751, 7531, 7530, 7529, 7532, 7524, 7525, 7522, 7354/2 (všetky trvalý trávnatý porast), CKN 10205 (ostatná plocha - účelová komunikácia) a CKN 7464 lesný pozemok) a v k. ú. Závadka CKN 496/1 (lesný pozemok).

3. Po zrealizovaní projektu pozemkových úprav v k. ú. Nálepko došlo k prevodu vlastníctva pozemkov v PO I. stupňa do vlastníctva vlastníka zdroja verejného vodovodu, avšak vlastník VV a správca PO zabezpečí ešte prevod pozemkov CKN 7528 a CKN 7527 patriacich do PO I. stupňa č. 2 do svojho vlastníctva.

Tunajší úrad môže udelené povolenia zmeniť prípadne zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní na základe zmien hydrologických pomerov a iných dôvodov uvedených v § 24 resp. § 73 ods. 11 vodného zákona.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov žiadateľa a ďalšieho nadobúdateľa vodnej stavby resp. prevádzkovateľa.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach povolenia.

ODÔVODNENIE :

Dňa 30.6.2014 bol prijatý návrh navrhovateľa Obec Závadka na uvedenie do užívania vodnej stavby „Vodovod Závadka“, ktorá bola realizovaná na pozemkoch v katastrálnom území Závadka a Nálepkovo. Uvedeným dňom bolo začaté konanie. Keďže návrh neobsahoval všetky náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a bolo nutné žiadosť doplniť o ďalšie nevyhnutné podklady, správny orgán vyzval navrhovateľa o doplnenie žiadosti a konanie prerušil. Po doplnení žiadosti a podkladov pre rozhodnutie, oznámil dňa 19.9.2014 orgán ŠVS začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a zvolal miestne zisťovanie. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania oznámil správny orgán začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou v obci Závadka, obci Nálepkovo a na úradnej tabuli správneho orgánu. Miestne zisťovanie a ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 7.10.2014. Pri miestnom zisťovaní a zo zhodnotenia skúšobnej prevádzky vodnej stavby bolo zistené, že stavba je vyhotovená v celom rozsahu, počas skúšobnej prevádzky boli dokončené časti vetiev rozvodnej siete B, B2 a D (vrátane hydrantov) a dokončená nadzemná časť čerpacej stanice a odstránené všetky nedostatky uvedené v povolení skúšobnej prevádzky v bode II.7. (vydal Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, stále pracovisko Gelnica č. 2011/00011/Tu z 21.6.2011). Doterajšia skúšobná prevádzka preukázala schopnosť VV dodávať pitnú vodu do verejnej siete plne v súlade s požadovanými hygienickými a kvalitatívnymi parametrami. Podľa predložených rozborov kvality odoberanej a dodávanej pitnej vody na distribúciu je možné konštatovať, že pitná voda zo zdroja Harmanove lúky distribuovaná VV je v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, čo potvrdil aj orgán verejného zdravotníctva súhlasným záväzným stanoviskom. Z dôvodu prekročenia jediného ukazovateľa - obsahu železa vo vode na odbernom mieste siete VV na OcÚ Závadka nad limit 0,2 mg/l (vzorka 20.3.2017 - 0,372 mg/l) na základe požiadavky orgánu ŠVS vykonal prevádzkovateľ opätovný rozbor pitnej vody v uvedenom odbernom mieste 30.8.2017, pri ktorom bol obsah železa pod limitom (0,003 mg/l). Prevádzkovateľ resp. vlastník stavby VV bude počas prevádzky nad rámec povinných rozborov kontrolovať prípadný senzorický dopad obsahu železa na pitnú vodu v spotrebisku a v prípade zistenia zmien vykonať kontrolný rozbor na Fe.

Dokončené objekty – vodojem, odberné objekty so zbernou jímkou, čerpacia stanica, zásobné a distribučné potrubné rozvody, požiarné hydranty, regulačné a redukčné šachty, oplotenie pásiem ochrany vodárenského zdroja sú zhotovené vo vyhovujúcej kvalite umožňujúcej ich využitie na určený účel. Úprava odobratej vody nie je potrebná z dôvodu jej vyhovujúcej kvality, prevádzkovateľ bude pitnú vodu iba dezinfikovať chlórnanom sódnym pomocou chlorátora umiestneného vo vodojeme. Stavebník doložil doklady o vyhovujúcich skúškach vodotesnosti nádrží a potrubí, tlakových skúškach potrubí a skúškach elektrozariadení, certifikáty použitých stavebných výrobkov a zariadení v konaní o skúšobnej prevádzke a preto orgán ŠVS obmedzil kolaudačné konanie na skutočnosti, ktoré neboli predmetom konania o povolení skúšobnej prevádzky alebo boli zmenené počas nej. Stavba bola po realizácii geodeticky zameraná oprávnenou osobou R. Špitzom, stav je zachytený v geometrickom pláne č. 34605045-50/12-16 z 28.12.2015. Na základe porealizačného zamerania boli upravené niektoré dĺžky potrubí proti charakteristike stavby uvedenej v rozhodnutí o povolení skúšobnej prevádzky.

Správny orgán určil podmienky prevádzkovania stavby tak, aby boli eliminované prípadné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a aby boli splnené požiadavky platnej legislatívy. Prevádzkovanie stavieb bude zabezpečené prevádzkovateľom, ktorý má zabezpečenú osobu oprávnenú na prevádzkovanie VV III. kategórie v zmysle zákona o VV a VK Aqua Spiš plus s.r.o., 053 23 Rudňany 433, čo stavebník doložil platnou zmluvou č. 003 v/2013 zo dňa 01.02.2013.

Počas konania o povolení užívania VV Závadka nadobudla účinnosť novela vodného zákona č. 409/2014 Z. z. a novela vodného zákona vyplývajúca zo zákona č. 311/2013 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v ktorých je určené, že možno povoliť odber podzemných vôd iba na dobu do 10 rokov a pri odbere podzemných vôd nad 15000 m³/rok musí mať vlastník zdroja vody vypracovanú záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a túto správu schválenú MŽP SR, pristúpil orgán ŠVS k úprave povolenia na odber podzemných vôd a vydal nové povolenie s podmienkami zohľadňujúcimi uvedené zmeny legislatívy. Ku koncu roku 2015 bol stav počtu pripojených nehnuteľností 111 a počet napojených obyvateľov 300. Doposiaľ bola odobratá podzemná voda na pitné účely v množstvách r. 2013 - 2560 m³, 2014 - 5310 m³, 2015 - 5890 m³. Podľa počtu obyvateľov obce a spotreby 150 l/obyv. by bola ročná vypočítaná potreba vody cca 32 800 m³, preto orgán ŠVS povolil celkový ročný odber na úrovni overenej výdatnosti zdroja t.j. 29 000 m³, keďže sa počíta s pripájaním ďalších odberateľov a uvedené množstvo je nižšie ako vypočítaná spotreba celej obce. Zároveň je potrebné uviesť, že skutočná denná spotreba obyvateľov je výrazne nižšia ako 150 l/obyv.

Počas doby konania prebiehal v katastrálnom území Nálepko vo projekt pozemkových úprav, pri ktorom si obec Závadka uplatnila požiadavku na vysporiadanie vlastníctva u tých častí pozemkov tvoriacich 1. stupeň pásma ochrany vodárenského zdroja, ktoré ešte neboli vo vlastníctve vlastníka vodnej stavby. Okrem PO č. 2 bolo vlastníctvo k pozemkom tvoriacim PO č. 1, č. 3 a č. 4 prevedené na vlastníka VV. Zostávajúci pozemok CKN 7528 a 7527 (tvorí PO č. 2) je vlastníkom povinný odkúpiť od vlastníka, prípadne dosiahnuť prevod vlastníctva procesom vyvlastnenia. Pozemky v k.ú. Nálepko boli prečíslované, v rozhodnutí sú uvedené nové parcelné čísla.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani neboli podané protichodné stanoviská dotknutých orgánov.

V konaní bolo zistené, že stavebník splnil podmienky stavebného povolenia, povolenia skúšobnej prevádzky, povolenia odberu podzemných vôd a určenia ochranného pásma vodárenského zdroja, pričom bolo konštatované, že budúcim užívaním vodnej stavby, v súlade s platnou legislatívou a podmienkami tohoto rozhodnutia, nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, naopak distribúciou pitnej vody vyhovujúcich parametrov a pod hygienickým dohľadom sa zvýši kvalita života obyvateľov obce Závadka, preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Splnenie opatrení uvedených v tomto rozhodnutí bude predmetom kontrolnej činnosti tunajšieho orgánu ŠVS.

POUČENIE:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Správny poplatok z dôvodu oslobodenia žiadateľa od poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.

Doručuje sa:

1. Obec Závadka, Závadka 192, pošta 053 33 Nálepkovo
2. Aqua Spiš plus s.r.o., 053 23 Rudňany 433 – prevádzkovateľ VV
3. Združenie urbárikov pozemkové spoločenstvo Závadka, predseda Ján Turčan 053 33 Závadka 192
4. Slovenský pozemkový fond, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
6. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli obci Závadka a Nálepkovo

Na vedomie:

7. Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, 053 33 Nálepkovo
8. Obec Mníšek nad Hnilcom, 05564 Mníšek nad Hnilcom 292 – určený stavebný úrad
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS
11. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOPaK
12. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOH

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Toto rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť na svojej úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli Obce Závadka a Obce Nálepkovo.

Vyhláška bola vyvesená v Obci Závadka a Obci Nálepkovo

dňa : 27. 12. 2017

podpis a pečiatka obce

Vyhláška bola zvesená v Obci Závadka a Obci Nálepkovo

dňa : 27. 12. 2017

podpis a pečiatka obce